

## Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

# Fjernvarmedeklaration 2025

Gældende for 2026. Opstillet ud fra målte data 2025

94 % CO<sub>2</sub>-neutral brændsler




4,2 Kg CO<sub>2</sub>/GJ

11,7 Kg CO<sub>2</sub>/GJ med emissioner fra affald

Rangering efter Energistyrelsens grænseværdier ved 200% metoden

Ved rangering medtages ikke emissioner fra affaldsvarme

### Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



### Fjernvarmecentralen Avedøre Holme

4,2 Kg CO<sub>2</sub>/GJ

11,7 Kg CO<sub>2</sub>/GJ med emissioner fra affald

Emissioner fra affald medtages ikke i rangering

Grænseværdier ved 200% metoden

> 36,5 Kg CO<sub>2</sub>/GJ

4,3 - 36,5 Kg CO<sub>2</sub>/GJ

< 4,3 Kg CO<sub>2</sub>/GJ



### Biobrændsler og vedvarende energi

Selskabets samlede andel CO<sub>2</sub>-neutrale brændsler

94%

### Fjernvarmedeklaration - levering til forbrug

| Emissioner til luft                                 | Fjernvarme pr. GJ |       | Fjernvarme pr. kWh |         |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------|---------|
| CO <sub>2</sub> (Kuldioxid - drivhusgas)            | 4,1               | kg/GJ | 14,6               | g/kWh   |
| CH <sub>4</sub> (Metan - drivhusgas)                | 2,5               | g/GJ  | 9,1                | mg/kWh  |
| N <sub>2</sub> O (Lattergas - drivhusgas)           | 0,5               | g/GJ  | 1,7                | mg/kWh  |
| Drivhusgasser i alt (CO <sub>2</sub> -ækvivalenter) | 4,2               | kg/GJ | 15,3               | g/kWh   |
| SO <sub>2</sub> (Svovldioxid)                       | 4,8               | g/GJ  | 17,5               | mg/kWh  |
| NO <sub>x</sub> (Kvælstofilter)                     | 19,6              | g/GJ  | 70,4               | mg/kWh  |
| CO (Kulilte)                                        | 18,6              | g/GJ  | 66,8               | mg/kWh  |
| NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)                     | 2,4               | g/GJ  | 8,6                | mg/kWh  |
| Partikler                                           | 1,1               | g/GJ  | 3,8                | mg/kWh  |
| Forbrugt energi pr. leveret varme                   | 0,64              | GJ/GJ | 0,64               | kWh/kWh |

### Kontaktoplysninger

|          |                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskab  | Fjernvarmecentralen Avedøre Holme                                                                                                  |
| CVR      |                                                                                                                                    |
| Adresse  | Nordholmen 1, 2650 Avedøre                                                                                                         |
| Telefon  | 36 49 38 90                                                                                                                        |
| Web-site | <a href="http://www.avedore-holme.dk/fjernvarmecentralen-avedore-holme">www.avedore-holme.dk/fjernvarmecentralen-avedore-holme</a> |

Deklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Deklarationen er udarbejdet af VEKS. Se nærmere på [www.veks.dk](http://www.veks.dk)

Deklarationen er udarbejdet efter metode beskrevet hos Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen og er baseret på 200%-metoden

Vedrørende rangering af fjernvarmen som grøn energi henvises til Energistyrelsens beskrivelse:

[Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner | Energistyrelsen \(ens.dk\)](#)