

Glostrup Forsyning

Fjernvarmedeklaration 2025

Gældende for 2026. Opstillet ud fra målte data 2025

94 % CO₂-neutral brændsler




3,6 Kg CO₂/GJ

10,0 Kg CO₂/GJ med emissioner fra affald

Rangering efter Energistyrelsens grænseværdier ved 200% metoden

Ved rangering medtages ikke emissioner fra affaldsvarme

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Glostrup Forsyning

3,6 Kg CO₂/GJ

10,0 Kg CO₂/GJ med emissioner fra affald

Emissioner fra affald medtages ikke i rangering

Grænseværdier ved 200% metoden

> 36,5 Kg CO₂/GJ

4,3 - 36,5 Kg CO₂/GJ

< 4,3 Kg CO₂/GJ



Biobrændsler og vedvarende energi

Selskabets samlede andel CO₂-neutrale brændsler

94%

Fjernvarmedeklaration - levering til forbrug

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	3,4	kg/GJ	12,4	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	2,1	g/GJ	7,6	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,4	g/GJ	1,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,6	kg/GJ	12,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	4,1	g/GJ	14,9	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	16,5	g/GJ	59,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	15,6	g/GJ	56,1	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	2,0	g/GJ	7,3	mg/kWh
Partikler	0,9	g/GJ	3,2	mg/kWh
Forbrugt energi pr. leveret varme	0,54	GJ/GJ	0,54	kWh/kWh

Kontaktoplysninger

Selskab
CVR
Adresse
Telefon
Web-site

Glostrup Forsyning
33 04 33 09
Ørnebjergvej 7, 2600 Glostrup
43 20 80 20
www.glostrupforsyning.dk

Deklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Deklarationen er udarbejdet af VEKS. Se nærmere på www.veks.dk

Deklarationen er udarbejdet efter metode beskrevet hos Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen og er baseret på 200%-metoden

Vedrørende rangering af fjernvarmen som grøn energi henvises til Energistyrelsens beskrivelse:

[Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner | Energistyrelsen \(ens.dk\)](#)