

Køge Fjernvarme

Fjernvarmedeklaration 2024

94 % CO₂-neutrale brændsler




3,2 Kg CO₂/GJ

Rangering efter Energistyrelsens grænseværdier ved 200% metoden

Ved rangering medtages ikke emissioner fra affaldsvarme

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Køge Fjernvarme

3,2 Kg CO₂/GJ

9,6 Kg CO₂/GJ med emissioner fra affald

Emissioner fra affald medtages ikke i deklARATIONEN

Biogassens andel i gasnettet medregnes

Grænseværdier ved 200% metoden

> 36,5 Kg CO₂/GJ

4,3 - 36,5 Kg CO₂/GJ

< 4,3 Kg CO₂/GJ



Biobrændsler og vedvarende energi

Selskabets samlede andel af fossilfrie brændsler

94%

Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	2,9	kg/GJ	10,5	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	8,5	g/GJ	30,5	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,4	g/GJ	1,5	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	3,2	kg/GJ	11,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	3,5	g/GJ	12,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	17,2	g/GJ	61,9	mg/kWh
CO (Kulilte)	20,2	g/GJ	72,7	mg/kWh
NM VOC (Uforbrændte kulbrinter)	2,1	g/GJ	7,5	mg/kWh
Partikler	0,5	g/GJ	2,0	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Selskab	Køge Fjernvarme
CVR	69 33 04 28
Adresse	C/O VEKS Roskildevej 175, 2620 Albertslund
Telefon	43 66 03 66
Web-site	www.koegefjernvarme.dk

Deklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Deklarationen er udarbejdet af VEKS. Se nærmere på www.veks.dk

Deklarationen er udarbejdet efter metode beskrevet hos Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen og er baseret på 200%-metoden

Vedrørende rangering af fjernvarmen som grøn energi henvises til Energistyrelsens beskrivelse:

[Fjernvarmeselskabernes rangeringsmodel og anbefalinger til grønne omstillingsplaner | Energistyrelsen \(ens.dk\)](#)